

## Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для оснащения помещения осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, в соответствии с Приложением №1 Правил противопожарной безопасности (*Приложение 1*), в зависимости от класса пожара (*Приложение 2*), категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности (*Приложение 3*) и огнетушащей способности применяемого огнетушителя.

### **Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, глава XIX:**

395. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

396. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложением № 1 к ним в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- ✓ для пожаров класса А - порошок АБСЕ;
- ✓ для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АБСЕ;
- ✓ для пожаров класса D - порошок D.

Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложением №1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

398. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, помещений.

399. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

400. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 и расстояние до огнетушителя от

- возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406.
401. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.
402. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
403. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.
404. При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.
405. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406.
406. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
407. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
408. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя.
409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
413. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

**Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, глава XVI:**

354. При проведении огневых работ необходимо обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания.

Приложение № 1. Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара

| <b>Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности</b> | <b>Класс пожара</b> | <b>Огнетушители с рангом тушения модельного очага</b> |
|---|---------------------|---|
| А, Б, В1-В4   | А                   | 3А  |
|   | В                   | 70В   |
|   | С                   | 3А, 70В, С или 70В, С                                 |
|   | Д                   | Д   |
|   | Е                   | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е                           |
| Г, Д  | А                   | 2А  |
|   | В                   | 55В   |
|   | С                   | 2А, 55В, С или 55В, С                                 |
|   | Д                   | Д   |
|   | Е                   | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е                           |
| Общественные здания   | А                   | 2А  |
|   | В                   | 55В   |
|   | С                   | 2А, 55В, С или 55В, С                                 |
|   | Е                   | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е                           |

Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

Приложение № 2. Классификация пожаров

- ✓ **класс А** - пожары твердых веществ и материалов;
- ✓ **класс В** - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
- ✓ **класс С** - пожары газов;
- ✓ **класс D** - пожары металлов;
- ✓ **класс Е** - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
- ✓ **класс F** - пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

Приложение № 3. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения                    | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении  |
|--|--|
| <b>А</b><br><b>Взрывопожароопасная</b> | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа  |
| <b>Б</b><br><b>Взрывопожароопасная</b> | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа<br>Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друге другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| <b>В1-В4</b><br><b>Пожароопасные</b>   | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друге другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б  |
| <b>Г</b>                               | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества,   |

|   |  |
|---|--|
|   | которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.   |